

# Nachweis

## Prüfung von Türdrückergarnituren für Feuerschutztüren und Rauchschutztüren nach DIN 18273

### Prüfbericht

Nr. 21-003568-PR01

(NW-G03-03-de-01)



**Auftraggeber** C & F Köhn Design GmbH & Co. KG  
Beschlüge, Sanitär  
Vödestraße 142a  
44625 Herne  
Deutschland

#### Grundlagen \*)

DIN 18273 : 1997

Prüfbericht 12-001464-PR01  
(PB-G03-03-de-02) vom  
30.09.2014

**Produkt** Feuerschutz Drückergarnitur

Bezeichnung **Future FS / New York FS / New York U FS / Objekta 2 FS / Objekta 1 FS / Waggon FS**

Leistungsrelevante Produktdetails **Material Drücker: Edelstahl,  
Lagerung: Drehbar-Fest,  
Drückervierkant: 9,0 mm,  
Material Drückervierkant: Stahl,  
Material Deckschild: Edelstahl,  
Material Unterschild: Stahl mit Kunststoff,  
Ausführung Drückergarnitur: Rundrosette**

#### Darstellung

#### Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Anforderungen von Türdrückergarnituren gemäß DIN 18273 : 1997.

Besonderheiten

#### Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs-/qualitätsbestimmende Eigenschaften des Produkts; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

#### Ergebnis

Klassifizierung gemäß DIN 18273 : 1997

**DIN 18273 - FS - SG R - PZ**

#### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

#### Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 1 Seite .

ift Rosenheim

08.12.2021

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Sicherheitstechnik

Erwin Heimbuchner  
Prüfingenieur  
Sicherheitstechnik